



Bestätigung

Neumarkt, 07. September 2011

DEHNventil ZP zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem

Hiermit bestätigen wir, dass die Typ 1 - Geräte der Red/Line-Familie DEHNventil ZP alle Anforderungen der VDN-Richtlinie^{*)} „Überspannungsschutzeinrichtungen Typ 1“ für den Einsatz im Vorzählerbereich lückenlos erfüllen.

Der Aufbau als reiner Funkenstreckenableiter ermöglicht es, dass die Geräte der DEHNventil ZP-Familie leckstrom- und betriebsstromfrei betrieben werden können.

DEHN + SÖHNE GmbH + Co .KG.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bernd Leibig".

i. V. Bernd Leibig

Produktmanager Red/Line

^{*)}

Verband der Netzbetreiber – VDN – e.V. beim VDEW

Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 1,

Richtlinie für den Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (ÜSE) Typ 1 (bisher Anforderungsklasse B) in Hauptstromversorgungssystemen

2. Auflage 2004