

声 明

1. 本报告无本检验机构检验专用章或公章无效；
2. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效；
3. 未经本站书面授权，不得部分复制（全部复制除外）本报告；
4. 经本站授权复制的报告未重新加盖本机构检验专用章或本机构公章无效；
5. 检测报告涂改无效；
6. 对检测报告如有异议，应在收到检测报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理（以邮戳日期或领取报告签名日期为准）；
7. 委托检测仅对被测样品所测项目测试结果负责；
8. 委托检测样品不返还委托方，由本站样品室保存，期限两年；
9. 委托检测样品在检测过程中出现非操作性损坏，检测方不承担责任；

本机构通讯资料

单位地址： 上海市松江区涞坊路 2030 号

邮 编： 201615

电 话： 021-67697111-6229

传 真： 021-67697062

E-mail: lpdtc@lightning.sh.cn

监督测试报告

样品名称: 电信和信号网络的电涌保护器

型号: BSP M2 BE HF 5、BSP M2 BE 24、BSP M2 BE 180、BSP M2 BD HF 5、BSP M2 BD 5、BSP M2 BD 24、BSP M2 BD 180、BSP M4 BE HF 5、BSP M4 BE 24、BSP M4 BE 180、BSP M4 BD HF 5、BSP M4 BD 5、BSP M4 BD 24、BSP M4 BD 180

品牌: DEHN

数量: 28

收样日期: 2015.08.11

完成日期: 2015.10.27

申请人: 德和盛电气(上海)有限公司

申请人地址: 上海市莘庄工业区元山路318号6幢

制造商: DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG

制造商地址: HANS-DEHN-STR. 1, Neumarkt, Germany

生产厂: DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG

生产厂地址: HANS-DEHN-STR. 1, Neumarkt, Germany

试验依据标准: GB/T 18802.21-2004/IEC 61643-21: 2000

低压电涌保护器 第21部分: 电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法

试验结论: 经测试, 该型式产品符合条款 6.2.3.1 和 6.2.1.3 的要求。

编制: 林毅

签名:  日期: 2015.11.03

审核: 沈云新

签名:  日期: 2015.11.03

批准: 周歧斌

签名:  日期: 2015.11.03



上海市防雷产品质量监督检验站
上海市防雷中心防雷产品测试中心

2015年11月03日

备注: 1) 原型式试验报告编号为 L20100009。

2) 下一次监督日期为 2017.11.24。

