



# 声明

1. 本报告无本检验机构检验专用章或公章无效；
2. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效；
3. 未经本站书面授权，不得部分复制（全部复制除外）本报告；
4. 经本站授权复制的报告未重新加盖本机构检验专用章或本机构公章无效；
5. 检测报告涂改无效；
6. 对检测报告如有异议，应在收到检测报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理（以邮戳日期或领取报告签名日期为准）；
7. 委托检测仅对被测样品所测项目测试结果负责；
8. 委托检测留样样品不返还委托方，由本站样品室保存，期限两年；
9. 委托检测样品在检测过程中出现非操作性损坏，检测方不承担责任；

## 本机构通讯资料

单位地址：上海市松江区涞坊路 2030 号

邮 编： 201615

电 话： 021-67697076

传 真： 021-67697062

E-mail: [lpdtc@lightning.sh.cn](mailto:lpdtc@lightning.sh.cn)



# 监 督 测 试 报 告

<p>样品名称: 低压配电系统的电涌保护器                  型 号: DG S 275 FM、DG S 275、                  DGM TN 275 FM、DGM TN 275、DG M                  TNC 275 FM、DG M TNC 275、DG M                  TNS 275 FM、DG M TNS 275、DG M                  TT 2P 275 FM、DG M TT 2P 275、DG M                  TT 275 FM、DG M TT 275、DG S 385                  FM、DG S 385、DG M TNC 385 FM、                  DG M TNC 385、DG M TNS 385 FM、                  DG M TNS 385、DG M TT 2P 385 FM、                  DG M TT 2P 385、DG M TT 385 FM、                  DG M TT 385、DGP C S FM、DGP C S                  品 牌: DEHN                  数 量: 97                  收样日期: 2015.05.08                  完成日期: 2015.05.26</p>	<p>申 请 人: 德和盛电气(上海)有                  限公司                   申请人地址: 上海市莘庄工业区元山                  路 318 号 6 幢                   制 造 商: DEHN+SÖHNE                  GmbH+Co. KG                   制造商地址: HANS-DEHN-STR.1 ,                  NEUMARKT,                  GERMANY                   生 产 厂: DEHN+SÖHNE                  GmbH+Co. KG                   生产厂地址: HANS-DEHN-STR.1 ,                  NEUMARKT,                  GERMANY</p>
<p>试验依据标准: GB 18802.1-2011 低压电涌保护器(SPD)                  第 1 部分: 低压配电系统的电涌保护器——性能要求和试验方法</p>	
<p>试验结论:                  经测试, 该型式产品符合标准条款 6.2.2/7.5、6.2.7/6.5.5/7.7.6 和                  6.2.7/6.5.5/7.7.4 要求。</p>	
<p>编制: 沈云新                  签名:  日期: 2017.09.01                   审核: 林 毅                  签名:  日期: 2017.09.01                   批准: 陈华晖                  签名:  日期: 2017.09.01</p>	 上海市防雷中心防雷产品测试中心 检测专用章 2017年09月01日
<p>备注: 1) 原型式试验不报告编号为 L201050205;                  2) 下一次监督日期为 2019.05.17。</p>	